

Thời gian: từ 01/06/2024 đến 30/06/2024

Bộ phận: Môi trường

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG (GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH NGÀY)

| Ngày | Thông số quan trắc | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------|-------------------|------|-----------------------------|------------------|---|---|---|--|-----------------------|
| | COD (mgO ₂ /l) | TSS (mg/l) | Độ màu (Pt-Co) | pH | N-NH ₄ (mg/l) | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào 1 (m ³ /h) | Lưu lượng đầu vào 2 (m ³ /h) | Lưu lượng đầu vào 3 (m ³ /h) | Lưu lượng đầu ra (m ³ /h) | GHI CHÚ (báo vượt) |
| 01/06/2024 | 25.21 | 7.71 | 16.04 | 7.54 | 0.17 | 32 | 0.1 | 86.15 | 83.36 | 214.33 | - |
| 02/06/2024 | 23.71 | 10.59 | 17.43 | 7.64 | 0.12 | 32.1 | 0.1 | 115.05 | 82.53 | 174.7 | - |
| 03/06/2024 | 20.75 | 9.48 | 14.86 | 7.71 | 0.15 | 32.1 | 0.12 | 0.12 | 82.59 | 123.57 | - |
| 04/06/2024 | 16.09 | 11.61 | 12.83 | 7.68 | 0.12 | 32.1 | 0.14 | 208.82 | 162.16 | 227.19 | - |
| 05/06/2024 | 20.8 | 10.5 | 13.6 | 7.46 | 0.14 | 32.5 | 0.11 | 210.29 | 81.84 | 219.2 | - |
| 06/06/2024 | 29 | 14.54 | 17.53 | 7.45 | 0.18 | 32.4 | 0.11 | 101.43 | 82.93 | 230.77 | - |
| 07/06/2024 | 32.4 | 8.88 | 20.15 | 7.21 | 0.14 | 32.5 | 0.12 | 209.79 | 82.78 | 259.93 | - |
| 08/06/2024 | 33.35 | 9.48 | 20.46 | 7.31 | 0.12 | 31.6 | 0.11 | 115.11 | 82.73 | 190.19 | - |
| 09/06/2024 | 34.02 | 10.59 | 19.36 | 7.26 | 0.18 | 31.1 | 0.14 | 214.96 | 83.78 | 177.47 | - |
| 10/06/2024 | 32.24 | 8.73 | 19.66 | 7.25 | 0.22 | 31.2 | 0.12 | 112.24 | 81.93 | 180.08 | - |
| 11/06/2024 | 27.61 | 10.54 | 15.18 | 7.12 | 0.18 | 31 | 0.1 | 118.81 | 163.62 | 209.05 | - |
| 12/06/2024 | 23.31 | 9.43 | 16.31 | 7.22 | 0.23 | 31.3 | 0.1 | 114.68 | 83.89 | 197.87 | - |
| 13/06/2024 | 24.55 | 9.48 | 18.58 | 7.2 | 0.21 | 31.8 | 0.1 | 114.52 | 161.2 | 214.66 | - |
| 14/06/2024 | 31.86 | 10.59 | 21.77 | 7.35 | 0.25 | 32.3 | 0.1 | 114.8 | 162.87 | 232.29 | - |
| 15/06/2024 | 28.09 | 6.64 | 21.46 | 7.42 | 0.29 | 31.6 | 0.08 | 86.46 | 162.89 | 183.11 | - |
| 16/06/2024 | 29.32 | 7.66 | 20.85 | 7.4 | 0.26 | 31.6 | 0.08 | 83.84 | 83.27 | 175.95 | - |
| 17/06/2024 | 31.67 | 14.45 | 20.42 | 7.5 | 0.23 | 31.4 | 0.08 | 0.1 | 83.52 | 184.16 | - |
| 18/06/2024 | 21.48 | 8.73 | 17.22 | 7.18 | 0.18 | 31 | 0.1 | 113.97 | 162.48 | 290.29 | - |
| 19/06/2024 | 23.23 | 8.73 | 16.33 | 7.11 | 0.21 | 31.4 | 0.12 | 87.33 | 82.87 | 267.33 | - |

| Ngày | Thông số quan trắc | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---|---|---|--|-----------------------|
| | COD (mgO ₂ /l) | TSS (mg/l) | Độ màu (Pt-Co) | pH | N-NH ₄ (mg/l) | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào 1 (m ³ /h) | Lưu lượng đầu vào 2 (m ³ /h) | Lưu lượng đầu vào 3 (m ³ /h) | Lưu lượng đầu ra (m ³ /h) | GHI CHÚ (báo vượt) |
| 20/06/2024 | 25.63 | 8.77 | 18.81 | 7.15 | 0.21 | 31.7 | 0.12 | 196.22 | 82.2 | 302.18 | - |
| 21/06/2024 | 30.36 | 8.73 | 20.73 | 7.23 | 0.23 | 31 | 0.11 | 166.36 | 163.43 | 349.41 | - |
| 22/06/2024 | 23.71 | 7.71 | 17.74 | 7.16 | 0.19 | 30.6 | 0.11 | 230.64 | 165.35 | 349.45 | - |
| 23/06/2024 | 25.16 | 5.48 | 16.88 | 7.19 | 0.17 | 30.6 | 0.1 | 86.89 | 83.45 | 243.1 | - |
| 24/06/2024 | 21.05 | 8.77 | 16.08 | 7.33 | 0.39 | 30.7 | 0.1 | 86.2 | 83.43 | 188.68 | - |
| 25/06/2024 | 16.63 | 8.77 | 13.79 | 7.33 | 0.24 | 30.9 | 0.11 | 87.09 | 161.72 | 215.53 | - |
| 26/06/2024 | 18.31 | 11.61 | 14.01 | 7.22 | 0.4 | 30.7 | 0.1 | 160.32 | 162.33 | 280 | - |
| 27/06/2024 | 26.57 | 6.55 | 17.19 | 7.07 | 0.36 | 31.2 | 0.1 | 115.04 | 82.76 | 244.68 | - |
| 28/06/2024 | 38.15 | 8.73 | 21.99 | 7.15 | 0.34 | 31.3 | 0.11 | 197.4 | 162.48 | 349.41 | - |
| 29/06/2024 | 31.78 | 25.4 | 19.16 | 7.16 | 0.3 | 31.7 | 0.1 | 196.1 | 83.56 | 218.53 | |
| 30/06/2024 | 33.72 | 9.48 | 20.93 | 7.19 | 0.14 | 31.5 | 0.1 | 86.83 | 83.4 | 213.84 | |
| QCVN 40:2011/BTNMT Cột B (Kq=0.9,Kf=0.9) | 121.5 | 81 | 150 | 5.5 - 9 | 8.1 | 40 | - | - | - | - | - |