

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1942 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**Mã số mẫu: 01942.25****Trang: 1/2**

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 12/09/2025
Ngày trả kết quả : 24/09/2025
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín, bảo quản thường.

**KHOA XÉT NGHIỆM
TRƯỞNG KHOA***Nguyễn Phi Long*

Đồng Nai, ngày 24 tháng 09 năm 2025

GIÁM ĐỐC**La Văn Dấu**



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01942.25

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	12/09/2025
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	12/09/2025
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,90 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	12/09/2025
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,26 NTU	≤ 2 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	17/09/2025
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	12/09/2025
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,95	6,0 - 8,5	12/09/2025
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	18/09/2025
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,16 mg/l	≤ 2mg/l	12/09/2025
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ Tính theo N)	TCVN 6179:1996	Không phát hiện	≤ 1 mg/l	16/09/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1943 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01943.25

Trang : 1/2

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 12/09/2025
Ngày trả kết quả : 24/09/2025
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín, bảo quản thường.

KHOA XÉT NGHIỆM
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 24 tháng 09 năm 2025

GIÁM ĐỐC



La Văn Dầu

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01943.25

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	12/09/2025
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	12/09/2025
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,81mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	12/09/2025
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,22 NTU	≤ 2 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	17/09/2025
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	12/09/2025
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,96	6,0 - 8,5	12/09/2025
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	18/09/2025
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,16 mg/l	≤ 2mg/l	12/09/2025
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,01 mg/l	≤ 1 mg/l	16/09/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1944/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**Mã số mẫu: 01944.25****Trang: 1/2**

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 12/09/2025
Ngày trả kết quả : 24/09/2025
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín, bảo quản thường.

KHOA XÉT NGHIỆM
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 24 tháng 09 năm 2025.
GIÁM ĐỐC**La Văn Dấu**

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01944.25

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	12/09/2025
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	12/09/2025
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,57 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	12/09/2025
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,37 NTU	≤ 2 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	17/09/2025
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	12/09/2025
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,18	6,0 - 8,5	12/09/2025
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00004 mg/l	≤ 0,01mg/l	18/09/2025
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,48 mg/l	≤ 2mg/l	12/09/2025
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ Tính theo N)	TCVN 6179:1996	Không phát hiện	≤ 1 mg/l	16/09/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.