



CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO

Thời gian

01/05/2026 - 31/05/2026

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số	COD (Trạm 1) (mgO ₂ /l)	TSS (Trạm 1) (mg/l)	Độ màu (Trạm 1) (Pt-Co)	pH (Trạm 1)	N-NH ₄ (Trạm 1) (mg/l)	Nhiệt độ (Trạm 1) (oC)	Lưu lượng đầu vào 1 (Trạm 1) (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào 2 (Trạm 1) (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào 3 (Trạm 1) (m ³ /h)	Lưu lượng đầu ra (Trạm 1) (m ³ /h)	Ghi chú (báo vượt)
Tháng 05											
01/05	12,67	4,46	7,58	7,61	0,50	32,15	0,12	65,51	36,39	1,00	
02/05	11,61	4,98	6,69	7,58	0,38	31,84	0,10	63,38	53,13	1,00	
03/05	10,82	8,62	6,73	7,55	0,30	32,03	0,11	75,78	62,11	1,00	
04/05	10,97	9,55	7,14	7,41	0,19	31,97	0,11	147,75	68,83	1,00	
05/05	19,33	9,39	10,88	7,26	0,24	31,92	0,12	194,36	80,79	1,00	
06/05	25,66	9,21	13,85	7,40	0,31	32,09	0,12	198,85	79,94	1,00	
07/05	26,74	7,73	14,92	7,53	0,27	32,40	0,11	196,68	80,92	1,00	
08/05	23,38	7,51	12,97	7,59	0,18	32,85	0,11	192,92	79,16	1,00	
09/05	23,09	7,22	12,31	7,58	0,22	33,25	0,11	200,20	76,71	1,00	
10/05	31,06	11,05	15,29	7,59	0,27	33,74	0,11	196,25	52,69	1,00	
11/05	33,79	4,58	15,87	7,70	0,24	33,84	0,12	160,84	53,62	1,00	
12/05	33,38	6,29	15,63	7,74	0,25	33,88	0,13	189,37	78,79	1,00	
13/05	35,74	9,10	14,77	7,57	10,67	104365,45	0,13	195,72	79,26	1,00	
14/05	24,71	8,26	15,61	5,62	0,00	33,37	0,12	197,69	79,03	1,00	
15/05	24,38	6,89	15,51	4,76	0,39	33,15	0,12	202,28	80,18	1,00	
16/05	24,74	6,29	14,80	5,36	0,52	33,31	0,12	196,54	80,27	1,00	
17/05	25,52	8,01	15,45	5,69	0,00	33,50	0,12	154,68	60,07	1,00	

18/05	23,15	6,31	14,20	5,64	0,08	33,47	0,12	136,55	58,73	1,00	
19/05	20,08	4,85	13,57	5,10	0,39	33,30	0,12	187,78	79,06	1,00	
20/05	17,81	7,17	12,46	5,09	0,46	33,04	0,12	196,46	78,75	1,00	
21/05	17,32	8,30	12,07	4,97	0,52	32,98	0,12	200,55	78,85	1,00	
22/05	17,42	6,44	12,07	4,93	0,56	33,31	0,12	198,31	79,56	1,00	
23/05	19,11	8,61	13,64	4,90	0,58	33,39	0,12	193,84	79,10	1,00	
24/05	19,18	5,99	14,09	4,71	0,49	32,53	0,12	182,18	67,00	1,00	
25/05	15,64	7,45	11,93	4,82	0,34	32,75	0,12	146,91	59,89	1,00	
26/05	17,62	7,03	13,57	4,88	0,29	33,09	0,12	194,47	76,07	1,00	
27/05	22,07	8,31	15,92	4,86	0,35	33,34	0,11	200,25	79,13	1,00	
28/05	26,13	7,92	17,49	4,97	0,28	33,08	0,13	197,26	78,18	1,00	
29/05	26,65	8,12	16,74	4,94	0,25	31,79	0,11	197,02	77,47	1,00	
30/05	24,16	9,71	15,93	4,73	0,26	32,20	0,13	190,24	78,37	1,00	
31/05	23,41	6,88	16,29	4,68	0,27	31,65	0,12	186,64	69,76	1,00	
QCVN 40:2011/B TNMT Cột B (Kq=0.9,K f=0.9)	121.5	81	150	5.5 - 9	8.1	40	-	-	-	-	-
QCVN 40:2011/B TNMT Cột A (Kq=0.9,K f=0.9)	60.75	40.5	50	9-Jun	4.05	40	-	-	-	-	-